



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Шолоховскому району
пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 346270
Телефон: (86352) 21-1-01
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 18ondpr@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 53/ 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Колундаевский детский сад №5 «Тополек»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина)
собственника имущества и т.п.)

во исполнение (решения) от 30.07.2021 г. № 53 о проведении внеплановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Шолоховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Губенко С.В., в соответствии со ст. 6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с " 4 " августа 2021 г., 14 час. 20 мин. по " 17 " августа 2021 г., 13 час. 00 мин. проведена внеплановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шолоховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области- государственным инспектором Шолоховского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Плахотиним Даниилом Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колундаевский детский сад №5 «Тополек», по адресу: Шолоховский район, х. Колундаевский, ул. Северная, 17. совместно с: заведующей Громовой Анной Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты не проводятся ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	01.07.2022	

	по истечению предельного срока службы АПС и СОУЭ.	Российской Федерации», согласно которому, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.		
2	Помещение электрощитовой, прачечной, склада, и кухни не разделены между другими помещениями, относящимися к другим классам функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости.	ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, согласно которого, части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	01.07.2022	

организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Шолоховскому району
-главный государственный инспектор Шолоховскому району по пожарному надзору Плахотин Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



подпись

«17» августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБДОУ «Колундаевский детский сад №5 «Тополек» Громова А.И.

(должность, фамилия, инициалы)



подпись

«17» августа 2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Шолоховскому району
346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, пер. Первомайский, 13
Телефон: (86353) 21-1-01
http://www.rostovgprn.narod.ru E-mail: 18ogprn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 090-59/2021/2
о назначении места и времени рассмотрения административного дела
о нарушении требований в области пожарной безопасности

«17» августа 2021 г.

ст. Вешенская
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Шолоховского района по пожарному надзору старший лейтенант
(должность, звание, фамилия, имя, отчество, составившего протокол)
внутренней службы Плахотин Даниил Владимирович, рассмотрев протокол об административном
правонарушении № 090-59/2021/1 от «17» августа 2021 г. и материалы на должностное лицо –
заведующую МБДОУ «Колундаевский детский сад №5 «Тополек» Громову Анну Ивановну

У С Т А Н О В И Л:

С «4» августа 2021 по «17» августа 2021 года, в здании (помещениях) Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колундаевский детский сад №5 «Тополек»,
по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, х. Колундаевский, ул. Северная, 17, выявлены
нарушения требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», требования Федерального закона
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

Допущенные нарушения отражены в протоколе об административном правонарушении № 090-
59/2021/1 от «17» августа 2021 г. составленным государственным инспектором Шолоховского района
по пожарному надзору Плахотиным Д.А.

(Ф.И.О., должность лица, составившего протокол (постановление))

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1 ст. 29.4; ст. 29.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Дело в отношении должностного лица – заведующей МБДОУ «Колундаевский детский сад №5
«Тополек» Громовой Анны Ивановны, назначить к рассмотрению на «19» августа 2021 г. в 16 часов, в
кабинет №6 ОНД и ПР по Шолоховскому району, по адресу: Шолоховский район, ст. Вешенская, пер.
Первомайский, 13.
2. О принятом решении уведомить должностное лицо – Громову Анну Ивановну.
Государственный инспектор Шолоховского района по
пожарному надзору Плахотин Д.В.

(расшифровка росписи)

(подпись лица вынесшего определение)

Копию определения получил

17.08.2021

Громова А.И.

(дата, подпись лица, в отношении которого составлен протокол, фамилия, инициалы)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Шолоховскому району
346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, пер. Первомайский, 13
Телефон: (86353) 21-1-01
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 18ogpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 090-59/2021/3
о назначении административного наказания

«19» августа 2021 г.

ст. Вешенская

Я, государственный инспектор Шолоховского района по пожарному надзору Плахотин Даниил Владимирович, рассмотрев протокол № 090-59/2021/1 от 17.08.2021 г. и материалы административного дела в отношении должностного лица заведующей МБДОУ «Колундаевский детский сад №5 «Тополек» Громовой Анны Ивановны

Дата и место рождения 12.11.1964 года, с/з Красная Заря, Боковский район, Ростовской области.
Адрес места жительства (тел.) Ростовская область, Шолоховский район, х. Кобызевский, ул. Молодежная 7 кв.1.
Документ, удостоверяющий личность паспорт серия: 6009 №617547 выданный 02.12.2009 года ТП в ст. Вешенская Шолоховского района МО УФМС России по Ростовской области в п. Чертково

Для участия в рассмотрении административного дела явилась заведующая МБДОУ «Колундаевский детский сад №5 «Тополек» Громова Анна Ивановна

На основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотренные статьей 1.5, пунктом 1 статьи 25.1, пунктом 2 статьи 25.2, пунктом 4 статьи 25.3, пунктом 5 статьи 25.5 КоАП РФ, а именно:

«Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежном извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие

указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, или если имеются данные о надлежном извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим

адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

В соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

УСТАНОВИЛ:

С «4» августа 2021 по «17» августа 2021 года, в здании (помещениях) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колундаевский детский сад №5 «Тополек», по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, х. Колундаевский, ул. Северная, 17, выявлены нарушения требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, а именно:

-на объекте защиты не проводятся ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности по истечению предельного срока службы АПС и СОУЭ в нарушении п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», согласно которому, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель, объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке;

-помещение электрошпитовой, прачечной, склада, и кухни не разделены между другими помещениями, относящимся к другим классам функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости, в нарушении ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, согласно которого, части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

Наличие вышеуказанного нарушения требований пожарной безопасности подтверждается актом проверки на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности от 17.08.2021 № 53, протоколом об административном правонарушении от 17.08.2021 № 090-59/2021/1, имеющимися в материалах дела.

Заведующая МБДОУ «Колундаевский детский сад №5 «Тополек» Громова Анна Ивановна была ознакомлена с протоколом об административном правонарушении, претензий не имела.

Согласно статьи 37 Федерального закона «О пожарной безопасности и осуществлять руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Также в соответствии со статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Таким образом, заведующая МБДОУ «Колундаевский детский сад №5 «Тополек» Громова Анна Ивановна совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 23.34, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, статьёй 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание, наличие обстоятельств смягчающих административную ответственность – привлечение к административной ответственности за данные нарушения впервые, признание административного

правонарушения, а также учитывая отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать, должностное лицо заведующую МБДОУ «Колундаевский детский сад №5 «Тополек» Громову Анну Ивановну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренной частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде предупреждения
2. О принятом решении уведомить заведующую МБДОУ «Колундаевский детский сад №5 «Тополек» Громову Анну Ивановну
3. Объявить должностному лицу заведующей МБДОУ «Колундаевский детский сад №5 «Тополек» Громовой Анне Ивановне, что в соответствии с частями 1, 2 статьи 30.1 КоАП РФ настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или (и) в городской (районный) суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ настоящее постановление вступает в силу - не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования постановления не позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

(указать статус субъекта административного преследования - гражданину, должностному лицу, его фамилия, инициалы полностью)

Постановление вступило в законную силу « ___ » _____ 20__ г.

Государственный инспектор Шолоховского района по
пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Плахотин Д.В.

Постановление мне объявлено, копию постановления получил _____ «19» августа 2021 г.
(подпись)

Отметка об исполнении постановления
Постановление № _____ от « ___ » _____ 20__ г. исполнено _____



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИЙ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)**

Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы по Шолоховскому району
пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская,
Шолоховский район, 346130
Телефон: 21-1-01 E-mail: 18ogrn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

19.08.2021 № 305
на _____ от _____

МБДОУ «Колундаевский детский сад
№5 «Тополек»

Ростовская область,
Шолоховский район,
х. Колундаевский, ул. Северная, 17

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 090-59/2021/4

*об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений*

«19» августа 2021 г.

ст. Вешенская

Государственный инспектор Шолоховского района по пожарному надзору Плахотин Даниил Владимирович, рассмотрев постановление о назначении административного наказания № 090-59/2021/3 от 17.08.2021 в отношении заведующей МБДОУ «Колундаевский детский сад №5 «Тополек» Громовой Анны Ивановны.

УСТАНОВИЛ:

С «4» августа 2021 по «17» августа 2021 года, в здании (помещениях) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колундаевский детский сад №5 «Тополек», по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, х. Колундаевский, ул. Северная, 17, выявлены нарушения требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, а именно:

-на объекте защиты не проводятся ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности по истечению предельного срока службы АПС и СОУЭ в нарушении п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», согласно которому, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение

испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; -помещение электрощитовой, прачечной, склада, и кухни не разделены между другими помещениями, относящимся к другим классам функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости, в нарушении ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, согласно которого, части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

В связи, с чем в соответствии с постановлением № 090-59/2021/3 от 19.08.2021 должностному лицу назначена административная ответственность по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Причинами и условиями, способствующими совершению указанного административного правонарушения, является не выполнение в полном объеме своих функциональных обязанностей должностными лицами предприятия, ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В связи с выше изложенным и в соответствии с требованиями части 1 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направляю Вам данное представление, для устранения указанных причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.


В случае не устранения вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности, ОНД и ПР по Шолоховскому району будет вынуждено принять меры в установленном Федеральным Законом ФЗ-69 от 24.12.94г. «О пожарной безопасности» и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях порядке.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщите о принятых мерах, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности в ОНД и ПР по Шолоховскому району в месячный срок со дня получения настоящего представления.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления влечёт за собой административную ответственность в соответствии с действующим административным законодательством.

Государственный инспектор
Шолоховского района
по пожарному надзору

м.п.



Плахотин Д.В.

Один экземпляр Представления получил:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Громова Анна Ивановна

Действителен с 18.03.2022 по 18.03.2023